

Protokół badania wyłącznika różnicowo-prądowego The test of residual current circuit breaker

nr.

Typ kontenera / Type of container:
Numer seryjny / Serial Number:
Numer inwentarzowy / Inventory number:
Numer zlecenia producenta /Nr of producer order:

- Rodzaj i napięcie znamionowe/Grade and nominal voltage: TN 230/400V
- Metody badania / testing methods: pomiar oporności i oględziny stanu izolacji/ the measurement and test of insulation state
- Do badania użyto przyrządu/The instrument used to test: Miernik Parametrów Instalacji typ
MPI - 530 nr fabryczny AH 2354
- Data pomiaru / Date of measurement:
- Miejsce zainstalowania wyłącznika różnicowo-prądowego/residual current location:
rozdzielnica RP 1x..... natynkowa wewnątrz kontenera / wall switchboard RP 1x installed inside of container
- Wyniki pomiarów/Results of measurement:
Wyłącznik różnicowo prądowy zabudowany w rozdzielni w kontenerze:
Residual current circuit breaker built-in switching in a container

Firma – SCHNEIDER
Typ AC AC A9Z05440
Napięcie znamionowe/Rated voltage – U = 230/400 V ~
Częstotliwość znamionowa/Rating frequency – f = 50 do 60 Hz
Znamionowy prąd obciążenia/Rated load current – In = 40 A
Znamionowy prąd różnicowy/Rated Differential - IAn = 30 mA
- Wynik oględzin wyłącznika jest/The result of the breaker inspection is: pozytywny (positive)
- Badanie wyłącznika po naciśnięciu przycisku kontrolnego T /breaker test after pressing the control button: T

Po naciśnięciu przycisku kontrolnego wyłącznik natychmiast wyłączył: **TAK(YES) / NIE (NOT)**
After pressing the control button the breaker works immediately:

wyłącznik wyłączył się przy prądzie/switch operates at current of: IAn =mA
w czasie/at time: TA = ms
napięcie dotyku / touch voltage: Ud =V
- ORZECZENIE/PREDICATE:
Badany wyłącznik jest sprawny/The tested breaker works: **TAK(YES) / NIE (NOT)**

Wyłącznik może być eksploatowany/The breaker can be used: **TAK(YES) / NIE (NOT)**
- Następne badanie : po podłączeniu na miejsce przeznaczenia / Next test : after connecting to destination
- OGŁĘDZINY - po zabudowaniu kontenera w miejscu przeznaczenia, po przyłączeniu napięcia
INSPECTION - after container installation at its destination, after the voltage connecting
- PRZEGLĄD - po zabudowaniu kontenera w miejscu przeznaczenia po przyłączeniu pod napięcie.
REVIEW - after container installation at its destination, after the voltage connecting

Pomiar wykonał / The measurement was made by

.....
Data i czytelny podpis/date and signature